



TÜVRheinland®

DIN CERTCO

Genau. Richtig.

# ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	<b>wedi GmbH</b> <b>Hollefeldstr. 51</b> <b>48282 Emsdetten</b> <b>DEUTSCHLAND</b>
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Bodengleiche Duschen 1200 x 1200 mm Fundo Ligno Plus, Fundo Plano, Fundo Primo, Fundo Integro Fundo Riofino, Fundo Riolito, Fundo Riolito Neo, Fundo RioLigno
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B057
Gültig bis	2027-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.



2024-10-29

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.  
Zertifizierungsstelle





# ANHANG

## Zertifikat

P1B057 von 2024-10-29

## Technische Angaben

### Beschreibung:

Wasserdichte, bodenbündige, verfliesbare Bodenelemente mit dicht montiertem Bodenablauf, einer wasserdichten Beschichtung und integriertem Gefälle

### Fundo Primo:

- Gefälle:

Element Ablauf mittig 3,34 %,

Element Ablauf dezentral 2,02 %

- Ablauf: zentral und dezentral

- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 130 mm (DN 50) und 97 mm (DN 40 Mini Max)

- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 40 mm

- Abmessungen: 1200 x 1200 x 40 mm

### Waagerechter Bodenablauf:

- Fundo Ablauf Mini Max, DN 40 mit Ablaufleistung 30 l/min

- Fundo Ablauf waagerecht, DN 50 mit Ablaufleistung 48 l/min

### Senkrechter Bodenablauf:

- Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Ablaufleistung 66 l/min

- Fundo Ablauf senkrecht, DN 70 mit Ablaufleistung 60 l/min

Aufgrund der höheren Ablaufleistung wird ein Ablauf ab DN 50 empfohlen.

### Fundo Riolito:

- Gefälle: 1,5 %

- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 130 mm

- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 50 mm

- Abmessungen: 1200 x 1200 x 50 mm, mit seitlicher Linienentwässerung

- Rinnenlänge: 1100 mm

### Waagerechter Bodenablauf:

- Fundo Riolito Mini Max, DN 40 mit Ablaufleistung 30 l/min

- Fundo Riolito, DN 50 mit Ablaufleistung 48 l/min

### Senkrechter Bodenablauf:

- Fundo Riolito, DN 50 mit Ablaufleistung 66 l/min

### Fundo Riofino:

- Gefälle: 3,19 %

- Ablauf: mittig und dezentral

- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 130 mm

- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 40 mm

- Abmessungen: 1200 x 1200 x 50 mm, mit mittiger Linienentwässerung

- Rinnenlänge: 300 mm

### Waagerechter Bodenablauf:





# ANHANG

## Zertifikat

P1B057 von 2024-10-29

- Fundo Riofino Mini Max, DN 40 mit Ablaufleistung 30 l/min
- Fundo Riofino mit Ablaufleistung 48 l/min

Senkrechter Bodenablauf:

- Fundo Riofino mit Ablaufleistung 66 l/min

Fundo Plano:

- Gefälle: 2,45 %
- Ablaufleistung: DN 40 mit Ablaufleistung 30 l/min
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 65 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 x 65 mm mit waagerechtem Ablauf

Fundo Ligno Plus:

- Gefälle: Element Ablauf mittig 3,34 %,
- Element Ablauf dezentral 2,00 %
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 130 mm
- Mindestaufbauhöhe Minimax: 97 mm
- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 33 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 x 41 mm

Waagerechter Bodenablauf:

- Fundo Ablauf Minimax, DN 40 mit Ablaufleistung 30 l/min
- Fundo Ablauf waagrecht, DN 50 mit Ablaufleistung 48 l/min

Senkrechter Bodenablauf:

- Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Ablaufleistung 66 l/min mit Feuerstopp
- Fundo Ablauf senkrecht, DN 70 mit Ablaufleistung 60 l/min

Fundo Riolito Neo:

- Gefälle: 1,4 %
- Ablauf: Ablaufrinne direkt an der Wand
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: DN 40: 130 mm
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf DN 40 Mini Max: 97 mm
- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 50 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 x 35/50 mm,

Waagerechter Bodenablauf:

- Fundo Riolito Neo Ablauf Mini Max, DN 40 mit Ablaufleistung 30 l/min
- Fundo Riolito Neo waagrecht, DN 50 mit Ablaufleistung 48 l/min

Senkrechter Bodenablauf:

- Fundo Riolito Neo senkrecht, DN 50 mit Ablaufleistung 66 l/min

Fundo Integro:

- Gefälle: 3,39 %
- Ablauf: mittig
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf: 130 mm





# ANHANG

## Zertifikat

P1B057 von 2024-10-29

- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf: 40 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 x 90 mm

Waagerechter Bodenablauf:

Fundo Integro waagerecht, DN 50 mit Ablaufleistung 48 l/min

Fundo RioLigno:

- Gefälle: 1,9 %
- Ablauf: Rinnenablauf
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf DN 50: 134 mm
- Mindestaufbauhöhe waagerechter Ablauf DN 40 Mini Max: 103 mm
- Mindestaufbauhöhe senkrechter Ablauf DN 50: 54 mm
- Abmessungen: 1200 x 1200 x 54/25 mm

Waagerechter Bodenablauf:

Fundo Integro Rinnenablauf Mini Max waagerecht, DN 40 mit Ablaufleistung 30 l/min

Fundo Integro Rinnenablauf waagerecht, DN 50 mit Ablaufleistung 48 l/min

Fundo Integro Rinnenablauf senkrecht, DN 50 (mit Feuerstopp) mit Ablaufleistung 66 l/min

## Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Lautsch-Wunderlich, Dagmar  
Podbielskiallee 19  
14195 Berlin  
DEUTSCHLAND

## Prüfbericht(e)

Gutachten von 2024-10-07

## Bemerkung(en)

Die Anforderungen der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen - jedoch nicht "R", d.h. nicht für barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen - sind bei den folgenden Produkten erfüllt:

- Fundo Primo 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-37-35/171 mit mittigem Ablauf
- Fundo Primo 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-37-36/171 mit dezentralem Ablauf
- Fundo Riolito 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-37-37/304 mit dezentralem Ablauf
- Fundo Riofino 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-37-37-313 mit mittigem Ablauf
- Fundo Plano 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-37-35/627 mit mittigem Ablauf
- Fundo Ligno Plus 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-20-70/017 mit mittigem Ablauf
- Fundo Ligno Plus 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-20-70/064 mit dezentralem Ablauf





# ANHANG

## Zertifikat

P1B057 von 2024-10-29

- Fundo Riolito Neo 1200 x 1200 mm, Art.Nr. 07-51-00/010 mit seitlicher Ablaufrinne
- Fundo Integro 1200 x 1200 mm, Art.-Nr.: 07-59-00/007 mit mittigem Ablauf
- Fundo RioLigno 1200 x 1200 mm, Art.-Nr.: 07-51-00/202 mit dezentralem Ablauf

